

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach
AGFW Arbeitsblatt FW 309-1 (Mai 2014) für das

**Fernwärmenetz
in 17235 Neustrelitz**

der

**Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Wilhelm-Stolte-Straße 90
17235 Neustrelitz**

Der auf Basis der Betriebsdaten des Kalenderjahres 2018 ermittelte
Primärenergiefaktor beträgt

$$f_{P,FW} = 0,37.$$

Der KWK-Anteil betrug im Jahr 2018 im Mittel 55,3 %.

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem
Energieträgermix 3 Jahre gültig.

Nummer des Prüfberichtes: 8000669216 /119ZGB012
Hamburg, den 12.08.2019

i. A.



prüfende Sachverständige
(f_P-Gutachter-Nr.: FW 609 - 230)